

Assunto: "Saneamento da Freguesia do Castelo – Rede de Colectores do Zambujal – 3ª Fase" – Erros e Omissões

Exmos. Srs.

Vimos por este meio apresentar-vos os erros e omissões que detectámos ao analisar os documentos patentes a concurso:

Omissões:

- 1 - Projecto da Rede de Abastecimento de Água a reabilitar.
 - . Planta com a localização dos trabalhos;
 - . Mapa de Nós;
 - . Traçado da rede.
- 2 – Desenho de pormenor da Câmara de Corrente de Varrer, com pormenor da comporta em aço inox.

Erros:

A - Rubrica IV.6 – Execução de murete de alvenaria incluindo a caixa e acessórios de ligação ao contador (casquilhos) extensível, suporte e válv. Esfera e "olho-de-boi" tipo EPAL

Quantidade de Projecto: 25un; **Quantidade E/O:** 30un.